



## Auszug aus der SWKI-Richtlinie BT102-01

### 4.3.5 Luftbefeuchter mit Umlaufwasser

<b>Luftwäscher-Luftbefeuchter</b>	<b>Kontakt- oder Rieselbefeuchter</b>
-----------------------------------	---------------------------------------

Anforderungen an das Speisewasser:

Bez.	Bezeichnung	Einheit	Soll	Ist	Soll	Ist
LF	Leitfähigkeit	µS/cm	< 20 <sup>a)</sup>		< 20 <sup>a)</sup>	
AMK	Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	< 300		< 300	
LEG	Legionellen	KBE/l	< 100		< 100	

Anforderungen an das Umlaufwasser:

Bez.	Bezeichnung	Einheit	Soll	Ist	Soll	Ist
AMK	Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	< 1'000		< 1'000	
LEG	Legionellen	KBE/l	< 1'000		< 1'000	
EZ	Eindickungszahl	-	< 4		< 4	

Periodische Kontrollen	14-täglich	14-täglich
------------------------	------------	------------

Die Anforderungen der Komponentenhersteller sind zu berücksichtigen.

#### Erläuterungen:

a) Bei höheren Werten steigt der Reinigungsaufwand.

Siehe auch SWKI-Richtlinie VA301-01 und SWKI-Richtlinie VA104-01

Download from www.swki.ch, SWKI, NDE, Solothurnstrasse 13, 3322 U-Schöi